


MATRE D'OUVRAGE:



Mairie de Condillac
1 Place de Leyne
26240 CONDILLAC
Tél. : 04 75 90 07 00
Email : mairie.condillac@orange.fr

DEPARTEMENT DE LA DROME

CONDILLAC



MATRE D'OUVRAGE:



SED ingénierie conseil
17 Place du Champ de Mars
26400 GRANE
Tél. : 04 75 42 41 74
Email : sed26@sed-ic.fr

NOM DU PLAN : 257 Condillac DECI indice 03.dwg

Type de risques et couverture actuelle

Indice	Date	Deven	Modifications	n°DT
01	23/03/2022	JMC	Première diffusion	Plan fond de plan : cadastre Condillac (n° 20192)
02	01/02/2022	JMC	Plan topographique actualisé	
03	19/07/2022	JMC	Modification suite réunion avec le Maire	Type de plan : Planche Indice : 03 Echelle : Pl. 2.1

Classification risque :

- : risque courant faible
- : risque courant ordinaire
- : risque courant important
- : risque à définir

Point d'eau incendie public existant :

- : poteau incendie
- : bache incendie

Distance de couverture :

- X₂₀₀ : bâtiment couvert (à 200m)
- X₄₀₀ : bâtiment couvert (à 400m), associé à un risque courant faible
- NC : bâtiment non couvert
- C? : couverture du bâtiment à définir

Catégorie de bâtiment :

- : Habitations, groupement d'habitations
- : ERP
- : Exploitations agricoles
- : Autres établissements
- : A définir
- : Bâtiments non cadastrés vu sur site

GIVALDE