

Annexe 1 de l'Arrêté du maire n° 2023-08 portant défense extérieure contre l'incendie

Inventaire des Points d'Eau Incendie (PEI) de la commune de CONDILLAC constituant l'annexe de l'arrêté municipal de DECI n° 2023-08 du 27 février 2023															
Identification		Localisation (précise)			Type de PEI	Diamètre nominal	Diamètre de la conduite	Mesures : <i>Rappels débits requis (Q) :</i> PEI Ø 80 30 m3/h ; PEI Ø 100 60 m3/h ; PEI Ø 150 120 m3/h				PENA	Domaine	Risque défendu	Conformité RDDECI Rappels : Q < à 30 m3/h = non opérationnel Q < débit requis = non conforme
N° SDIS	N° PEI	Adresse	Longitude (WGS 84)	Latitude (WGS 84)				Pression statique <i>(en bar)</i>	Débit requis <i>(en m³/h)</i>	Pression dynamique au débit requis <i>(en bar)</i>	Si Pression dynamique du débit requis < à 1 bar alors Débit à 1 bar	Volume <i>(en m³)</i>			
26102-1	1	Cimetière	4.814808	44.641524	PI	80	80	6,4	60		58		Public	Habitations	Opérationnel Conforme
26102-2	2	Place de la Mairie	4.812263	44.637847	PI	100	80	12,8	60	5,5	81		Public	Habitations	Opérationnel conforme
26102-3	3	Chemin Vignaret	4.810834	44.638907	PI	100	80	13	60	6,6	> 60		Public	Habitations	Opérationnel Conforme
26102-4	4	Chemin Costelenne	4.813421	44.638856	PI	100	80	8,9	60	3,5	> 60		Public	Habitations	Opérationnel conforme
	5	Route de Rentieux			Citerne posée							120	Privé	Bâtiment agricole	